

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1120130

Výrobek: Rozváděč technologický

Typ: RT 19.3-0.SF (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 3 x 400/230 V, 50 Hz, max. 2500 A, IP 55/00

Objednavatel: ENERMO s.r.o.
Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov, Česká republika

Výrobce: ENERMO s.r.o.
Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 104622-01/01 ze dne: 07.12.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60439-1 ed. 2:00+A1:04+1:08+Z1:10

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 104622 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.2.2015

2.3.2012

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



* C E R / 1 1 2 0 1 3 0 *

104622-01